



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

TEST REPORT

Nr. 64 / 16.02.2007

Pag. 1/ 40

Exemplar nr. 1

ÎNCERCAREA SOLICITATĂ

Test Required

PRODUSUL

Equipment

PRODUCĂTOR

Manufacturer

CLIENT (nume, adresă, comandă)

Customer (name, address, order)

ŞEF LABORATOR

Chief of Laboratory

DIRECTOR CENTRU DE CALITATE

Quality Manager

Încercări de conformitate cu SF 61- 2006.

**DISPOZITIV DE CONTROL ŞI PROTECŢIE A
MOTOARELOR TIP DCPM 86**

**SC MOLDOTRONIC SRL
BOTOŞANI**

SC MOLDOTRONIC SRL-BOTOŞANI
Cătămăraşti Deal (DN 29 B), cod 717248,
Comanda nr.612 din 18.12.2006

Ing. Viorel CIOBANU

Drd. ing. Paul PENCIOIU



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR SE REFERĂ NUMAI LA PRODUSELE ÎNCERCATE.
THE TEST RESULTS REFER ONLY TO THE UNITS SUBMITTED TO TEST.

ACEST DOCUMENT POATE FI REPRODUS NUMAI ÎN ÎNTREGIME.
THIS DOCUMENT MAY ONLY BE REPRODUCED ENTIRELY.



DATELE TEHNICE ALE PRODUSULUI:

DISPOZITIV DE CONTROL ȘI PROTECȚIE A MOTOARELOR DCPM 86

-tensiunea de alimentare	230 Vca / +10% / - 25%
-frecvența nominală	50 Hz $\pm$ 1%
-puterea maximă absorbită	4 VA, la 230Vca
-mărimi caracteristice de alimentare de intrare (de la transductoarele de curent)	pt. I_{nT} : 160mV _{ca RMS} , $\pm$ 1% în sistem trifazat de semnal. Afișarea curentului se face în amperi, conform I_{nT} setat
-domeniu de reglaj pt. I_r	25%...112% din I_{nT} (curentul nominal al transductorului de curent) , $\pm$ 1% Activare suprasarcină: $I > 1,1 I_r$; $\pm$ 2,5% din I_{nT}

Celelalte caracteristici tehnice sunt conform cu ANEXA "A" din RI (pag. 39-40/40).
Felul produsului: serie zero

Data primirii produsului:	05.02.2007
Perioada încercărilor:	05.02...09.02.2007
Modul de prelevare:	Nu se cunoaște. Produsul a fost prezentat la încercări de client
Număr de produse încercate:	2

Responsabil cu încercările:	ing. Costică PLOPEANU	
Verificat:	ing. Cornelia HAHUI	

OPINII ȘI INTERPRETĂRI:

Rezultatele încercărilor din prezentul Raport de Încercări atestă conformitatea produsului cu cerințele din SF 61-2006.

NOTE:

1. Standardul de firmă SF 61- 2006, "Dispozitiv de control și protecție a motoarelor", a fost elaborat și aparține SC MOLDOTRONIC SRL, BOTOȘANI.
2. La elaborarea standardului de firmă SF 61- 2006, SC MOLDOTRONIC SRL, a folosit ca documente de referință standardele SR EN 60947-4-1, SR EN 60947-4-2 și SR CEI 255-8.